



DOKONANO ZMIANY RUR SIECI WODOCIĄGOWEJ

RURY PVC-u SDR26/PN10/160X6,2 NA RURY PE100 SDR17 /PN10/ 160X9,5  
RURY PVC-u SDR 26/PN10/ 90X4,3 NA RURY PE100 SDR17 /PN10/ 90X5,4

Zmiany nieistotne art.36ust.5 Prawo Budowlane

inż. Adam Hałas

Pracownia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

LUB/0295/P00S/12

[illegible]

Obr.  
Sawin  
Rvs.4