



Sawin, dnia 04.12.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa wodociągów na terenach niezwodociągowanych na terenie Gminy Sawin Część 1 zadanie nr 1 – Sawin. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sawin, Bachus, Chutcze” nr RBO.271.30.2024.KM

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej pzp, Gmina Sawin (dalej Zamawiający), **przekazuje treść pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia**, wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 7:

W związku z rozliczeniem kosztorysowym, prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez treść poniższej pozycji w załączonym przedmiarze robót, tzn. czy cały odcinek sieci wodociągowej ok. 9160 m, fi160 ma być wykonany przewiertem sterowanym?

Pozycja nr. 44, KNR - 908 0301 06 - "Montaż rurociągów wodociągowych z rur o średnicy zewnętrznej 160 mm PE100 RC/dwuwarstwowa/, metodą przewiertu sterowanego w gruntach kat.I-IV /bez rur ochronnych /, z przeciąganiem zgrzanej rury przewodowej- pełny zakres robót z niezbędnymi materiałami i utylizacją popłuczyn wraz z przewodem lokalizacyjnym./ bez kosztu rury przewodowej - krotność 45,8/"

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający w zakresie pozycji 44 dz.1.1.2 przedmiaru, informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania sieci wodociągowej o długości 9 160 m z rur o średnicy zewnętrznej 160 mm PE100 RC/dwuwarstwowa/ metodą przewiertu sterowanego bez rury ochronnej. Pozycja zawiera pełny zakres robót z niezbędnymi materiałami, sprzętem oraz utylizacją popłuczyn, bez kosztu rury przewodowej. Koszty rury przewodowej są uwzględnione w przedmiarze w poz. 17 dz.1.1.2.





Dodatkowo Zamawiający informuje, że rezygnuje z umieszczenia przewodu lokalizacyjnego. **W związku z powyższym pozycja 44 przedmiaru** otrzymuje brzmienie:

„Montaż rurociągów wodociągowych z rur o średnicy zewnętrznej 160 mm PE100 RC/dwuwarstwowa/metodą przewiertu sterowanego w gruntach kat.I-IV /bez rur ochronnych/z przeciąganiem zgrzanej rury przewodowej - pełny zakres robót z niezbędnymi materiałami i utylizacją popłuczyn/bez kosztu rury przewodowej/-krotność 45,8”

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 pzp, **przedłuża termin składania ofert**. W związku z powyższym w SWZ:

a) pkt 14.2. otrzymuje brzmienie:

„14.2. Termin składania ofert: 12.12.2024 r., godz. 10:00.”

c) pkt 14.3. otrzymuje brzmienie:

„14.3. Termin otwarcia ofert: 12.12.2024 r., godz. 11:00.”

d) pkt 15.1. otrzymuje brzmienie:

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.01.2025 r.”

Zamawiający informuje jednocześnie, że dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

WÓJT
mgr Agnieszka Dąbrowska

