


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
22-100 Chełm, ul. Trubakowska 61

tel.: (+ 48 84) 539 21 00
fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekretariat.rechem.oz@pgedystrybucja.pl

Chełm, 20 marca 2024 r.
L. dz. /PGED0281953KW24/2024
Egz. nr 1



Sz.P. Artur Łomańska
WIKTIS
ul. Przyjazna 9a
22-100 Rudka

Dotyczy: Uzgodnienia budowy drogi gminnej 122231L w miejscowości Czułczyce - Kolonia

RE Chełm uzgadnia budowę drogi gminnej 122231L w miejscowości Czułczyce - Kolonia na odcinku od 0+015 do km 0+305 zgodnie z załącznikiem mapowym z następującymi uwagami:

1. Przewidzieć do dalszej eksploatacji istniejące linie napowietrzne SN i nN w obrębie opracowania.
2. Budowa drogi może odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-E-05100-1 w zakresie linii napowietrznych oraz normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe w zakresie linii kablowych.
3. Zachować odległości pionowe od projektowanej drogi do linii energetycznych zgodnie z normą PN-E-05100-1, w przypadku braku zachowania wysokości wystąpić do RE Chełm o określenie warunków usunięcia kolizji.
4. Odsunąć projektowany rów przydrożny od istniejącego słupa linii nN na odległość min. 1m.
5. Zabrania się wykonywania prac sprzętem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji (np.: dźwigi, podnośniki) w pobliżu czynnej linii SN w odległości mniejszej niż 5m, w pobliżu czynnej linii nN w odległości mniejszej niż 3m.
6. O planowanym terminie wykonania prac powiadomić RE Chełm na min. 7 dni przed rozpoczęciem robót.
7. Po wykonaniu prac zgłosić do odbioru w RE Chełm

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
Z-ca Dyrektora

Marcin Karpiuk

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Piotr Kawalec